

Зарегистрирована
Отделение ГПН Калининского района УГПН
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«19» марта 2010 г.
Регистрационный № 03219835-00031-0269

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 8 станицы Старовеличковской (Ф 1.1)

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

МДОУ – д/с № 8 ст. Старовеличковской

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1022303953198

Идентификационный номер налогоплательщика 2333007849

Место нахождения объекта защиты Краснодарский край Калининский район, ст. Старовеличковская, ул.Набережная,5

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

Почтовый адрес 353793. Краснодарский край, Калининский район ст. Старовеличковская, ул.Набережная,5

Электронный адрес _____

Телефон, факс 8 (86163) 2-67-14

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты не проводилась</u>
II.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>
<p align="center">Возможный ущерб для третьих лиц составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.</p>	
III.	<p align="center">ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В МДОУ – Д/С № 8 СТ.СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ</p> <p>1. В МДОУ – детском саду комбинированного вида станицы Старовеличковской выполняются требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 22 июля 2008г. 3123-ФЗ»:</p> <p>Статья 5. В МДОУ – д/с № 8 ст. Старовеличковской создана система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>Статья 29. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности здания МДОУ – д/с № 8 ст. Старовеличковской определены в соответствии со ст.30, 31, 32 ФЗ-123 от 22.07.2008г. и п.6.8.13 и табл.6.12 СП 2.13130.2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> -степень огнестойкости — III - класс конструктивной пожарной опасности — С0; - класс функциональной пожарной опасности — Ф 1.1. <p>Статья 49. В холлах, коридорах МДОУ – д/с № 8 демонтирована горючая отделка и применены негорючие материалы. В здании запрещено размещение горючих веществ и материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды. Во всех помещениях регулярно производится удаление отложений пыли и пуха.</p> <p>Статья 50. В конструкции электрооборудования применяются средства защитного отключения электроустановок и другие устройства, исключающие условия образования источников зажигания.</p> <p>Статья 52. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечивается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применением объемно-планировочных решений, а именно наличием противопожарных

- перегородок с целью ограничения возможной площади пожара;
- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующих требуемому уровню огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций;
 - применением огнезащитных составов для повышения пределов огнестойкости деревянных конструкций чердачных перекрытий;
 - наличием нормативного количества первичных средств пожаротушения;
 - организацией деятельности добровольной пожарной дружины.

Статья 53. Здание МДОУ – д/с № 8 построено с использованием объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических мероприятий, позволяющих использовать эвакуационные пути для безопасной эвакуации людей при пожаре. Количество и размеры эвакуационных путей и эвакуационных выходов соответствуют нормативным требованиям СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Статья 57. В здании применены основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требованиям для зданий типа Ф 1.1.

Статья 58. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов.

Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается:

- устройством противопожарных преград;
- ограничением этажности здания.

Статья 60. Первичные средства пожаротушения в здании МДОУ – д/с № 8 соответствуют номенклатуре и нормативному количеству. Места размещения первичных средств пожаротушения установлены в соответствии с объемно -планировочными решениями и местами размещения обслуживающего персонала.

Статья 67. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Статья 69. При проектировании и строительстве МДОУ – д/с № 8 соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и строениями.

Статья 82. Электроустановки здания соответствуют классу пожароопасной зоны, в которой они установлены, а также категории по пожарной опасности. Линии электроснабжения помещений здания имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Распределительные щиты имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита. Замеры по измерению величины сопротивления изоляции и заземляющего устройства проводятся специализированной испытательной лабораторией (Технический отчет 56 от 09.08.2009г).

Статья 84. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании не соответствует требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 22 июля 2008г. 3123-ФЗ», но определена подачей трехкратных звуковых сигналов.

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости звукового сигнала обеспечен выше допустимого уровня шума.

Статья 87. Степень огнестойкости здания определена в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности. Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости зданий. Пределы огнестойкости заполнения в противопожарных преградах соответствуют требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ. Класс конструктивной пожарной опасности здания определен в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности. Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания.

Статья 90. Для здания и территории обеспечено устройство:
- пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожарной техники.

Статья 105. Переносные огнетушители, имеющиеся в здании МДОУ – д/с № 8, обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. Технические характеристики переносных огнетушителей обеспечивают безопасность человека при тушении пожара. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных огнетушителей обеспечивают безопасность их применения при тушении пожара.

Статья 137. Конструктивное исполнение строительных элементов здания выбрано с учетом того, что оно не может являться причиной скрытого распространения горения. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой выполнен больше минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов

2. В МДОУ – д/с № 8 выполняются требования СП 1.13.130-2009 «Эвакуационные пути и выходы»:

П. 4.2.4 Эвакуационные выходы в здании рассредоточены и отвечают условиям минимального расстояния L , определяемого по п. 4.2.4 СП 1.13.130-2009.

П.4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м.

П. 4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.

П. 4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров не имеют запоров,

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

П. 4.3.2 В здании на путях эвакуации применены материалы с пожарной опасностью, не выше чем:

- Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях;
- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, ВЭ, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе.

П. 4.3.3 В коридорах на путях эвакуации исключено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, а также встроенных шкафов.

П. 4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету выполнена не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации выполнена не менее: 1,2 м.

П. 5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету в зданиях предусмотрена не менее 1,2 м из расчета, что по ним могут эвакуироваться более 15 чел.

П. 5.2.23 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных выходов из групповых комнат до выхода наружу выполнено не более 15 м.

3. В МДОУ – д/с № 8 выполняются требования СП 2.13.130-2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»:

П. 5.2.3 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций.

П. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 6.8.13 Здание в соответствии с требованиями Ст. 29 № 123-ФЗ имеет 111 степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

4. В МДОУ – д/с № 8 не выполняются требования СП 3.13.130-200 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»:

5. В МДОУ – д/с № 8 не выполняются требования СП 6.13.130-200 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

6. В МДОУ – д/с № 8 выполняются требования СП 9.13.130-200 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:

П. 4.1.1 Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты здания и территории, установлены исходя из категории защищаемых помещений, величины пожарной нагрузки и размеров защищаемого объекта.

П. 4.1.26 На защищаемом объекте используются огнетушители, прошедши

сертификацию в установленном порядке.

П. 4.1.27 Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью заряженном работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления.

П. 4.1.28 Расчет необходимого количества огнетушителей произведен отдельно по каждому помещению и объекту в целом.

П. 4.1.32 В МДОУ – д/с № 8 приказом определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

П. 4.1.33 Каждый огнетушитель имеет порядковый номер. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей ведется в журнале по рекомендуемой форме.

П. 4.1.36 Определение необходимого количества огнетушителей произведено по приложению № 3 ППБ 01-03.

П. 4.2.1 Огнетушители расположены на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они достаточно хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.

П. 4.2.6. Пусковые (запорно-пусковые) устройства огнетушителей опломбированы.

П. 4.3.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подвергаются техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

П. 4.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов в специализированной организации, по договору.

П. 4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей в соответствии с п.4.3.5 СП 9.13.130-2009.

Разд. 4.4, 4.5 Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей производится специализированной организацией по договору в случае применения огнетушителей, а также по истечению сроков, установленных заводом-изготовителем.

7. В МДОУ – д/с № 8 выполняются требования СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:

П.4. 1 В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:
- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданиям территорию;

- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания;
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое зданий и сами здания, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

П. 5.18*, п.5.19, 5.21* Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности здания предусмотрены:

- степень огнестойкости — III;
- класс конструктивной пожарной опасности — С0;
- класс функциональной пожарной опасности — Ф 1.1;

П. 6.4 Защита людей на путях эвакуации здания обеспечена комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений ограничивается в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.

П. 6.10* На эвакуационных выходах не устанавливаются раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты.

П. 6.11 * Части здания различной функциональной пожарной опасности, не разделены противопожарными преградами, не обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

П. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.

П. 6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из зданий.

П. 6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

П. 6.22 Пути эвакуации здания освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05.

П. 6.26* В коридорах здания не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

П. 6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету выполнена не 1 менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,2 метра.

П.6.28* В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах.

П. 7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;
- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций зданий, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;
- снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений;
- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения;

П. 7.4 Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

П. 7.8 Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения.

П. 7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной безопасностью не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций.

П. 7.28 В процессе эксплуатации здания обеспечена работоспособность всех инженерных средств противопожарной защиты.

П. 8.2 Проезды для основных и специальных пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.

8. В МДОУ – д/с № 8 выполняются требования СНиП 2.08.0289* «Общественные здания и сооружения»:

П. 1.98 На путях эвакуации отсутствуют винтовые лестницы и забежные ступени.

9. В МДОУ – д/с № 8 выполняются требования ГОСТ Р 12.2.143-2002

«Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»:

П. 4.6.1 Имеющиеся планы эвакуации утверждены заведующим МДОУ – д/с № 8.

10. В МДОУ – д/с № 8 не выполняются требования НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»:

3.1 МДОУ – д/с № 8 не оборудована СОУЭ.

11. В МДОУ – д/с № 8 не выполняются требования НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации.

12. В МДОУ – д/с № 8 выполняются требования Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ 101-89.

П. 1.4 б) Организовано проведение противопожарного инструктажа с работниками по разработанной программе.

г) Разработан и утвержден план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников на случай возникновения пожара. Практические занятия по отработке плана эвакуации проводятся не реже одного раза в полугодие;

д) Установлен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

ж) Обеспечивается своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

П. 1.5 Дежурный по МДОУ- д/с № 8:

б) имеет списки воспитанников и работников, находящихся в МДОУ – д/с № 8 знает места их расположения и ежедневно сообщает сведения о количестве людей в пожарную охрану;

в) постоянно имеет при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот автомобильных въездов на территорию, а также ручной электрический фонарь.

П. 2.1.2 Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухая трава регулярно убираются и вывозятся с территории.

П. 2.1.3 Дороги, проезды и подъезды к зданию, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию всегда свободны.

П. 2.1.4 Противопожарные разрывы не используются для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

П.2.1.5 Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.

П. 2.1.7 Вместимость помещений соответствует установленным нормам.

П. 2.1.8 Расстановка мебели и оборудования в группах, кабинетах, спальнях, столовых и других помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

- работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- и) запрещено обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
 - к) запрещено применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
 - л) запрещено производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - м) производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализация и т.п. с применением открытого огня.
 - н) запрещено хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
 - о) запрещено оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

П. 2.1.22 Одежда и обувь сушится в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.

П. 2.1.23 Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя детского учреждения.

П. 2.1.24 Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника детского учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения.

П. 2.1.25 Все помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения.

П. 2.2.1 Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления, а перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений сезонного типа) системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги тщательно проверяются и ремонтируются, а обслуживающий их персонал проходит противопожарный инструктаж.

П. 2.2.14 Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.

П. 2.2.15 Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит содержатся в исправном состоянии.

П. 2.2.16 При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) отключать огнезадерживающие устройства;
- б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

П. 2.2.17 В местах забора воздуха исключена возможность появления горючих газов и

паров, дыма, искр и открытого огня.

П. 2.3.1 Электрические сети и электрооборудование, используемые в детских учреждениях, и их эксплуатация отвечают требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

П. 2.3.4 Устройства и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

П. 2.3.7 Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами не допускается.

П. 2.3.10 Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, немедленно устраняются.

П. 2.3.11 При эксплуатации электроустановок запрещается:

- а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
- д) использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
- е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
- ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
- з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

П. 2.3.13 Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) отключаются.

П. 2.3.15 МДОУ – д/с № 8 обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

П. 2.4.1. В МДОУ – д/с № 8 обеспечено техническое обслуживание, исправное состояние и постоянная готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения (внутренних пожарных кранов).

П. 3.1 МДОУ – д/с № 8 оснащен первичными средствами пожаротушения согласно норм.

П. 3.2 Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах

эвакуации. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения соответствуют требованиям нормативных документов.

13. В МДОУ – д/с № 8 выполняются требования ГОСТ Р 12.4.026-2001

«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»:

П. 6.2 Знаки пожарной безопасности размещены в поле зрения людей, для которых они предназначены и хорошо видны.

К декларации прилагается:

1. Расчёт по оценке пожарного риска — **нет**
2. Копия страхового полиса — **нет**.

Настоящую декларацию разработал:



« 19 » 20 10 г

**Заведующая МДОУ –
детского сада
комбинированного вида № 8
станции Старовеличковской
Л.В.Котова**