

## Калининское МУП «Градостроительство»

### Градостроительное заключение

от 23 мая 2013г.

№ 154

ст. Калининская

Градостроительное заключение подготовлено по заявке заведующей МБДОУ-детский сад № 8, на предмет обеспечения требований беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Произведено обследование одноэтажного здания детского сада № 8, расположенного в ст. Старовеличковской по ул. Набережной, 5.

Обследованием на месте установлено: вход в здание осуществляется через тамбур глубиной 0,75м, шириной 2,17м, при норме 1,50х1,50м. Ширина однопольной входной двери составляет 0,65м (при норме 1,20м. створка). Порожек 12см, что превышает норму. Непосредственно к дверному полотну примыкает пандус длиной 0,90м шириной 1,10м. Имеется навес не соответствующий требованиям.

Согласно СП.59.13330.2012 «СниП 35-01-2001» п.1.2, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011г. № 605, в случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществлять мероприятия в рамках «разумного приспособления».

С этой целью необходимо произвести следующие мероприятия:

- покрытие пешеходной дорожки к зданию и площадки должно быть из твёрдых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрации при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление обуви и колёс кресла-коляски при сырости и снеге;

-произвести реконструкцию тамбура;

-необходима замена входной двери;

-перед входной дверью произвести устройство входной площадки размером 2,20х2,20м, над площадкой навес с водоотводом;

-произвести устройство пандуса. При существующей высоте крыльца длина пандуса с переходной площадкой при угле 8% должна составлять 1.5м.

Пандус должен иметь бортики высотой 50мм и двустороннее ограждение поручнями на высоте 0,9 и 0,7м. Предусмотреть устройство навеса над пандусом. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности;

-перед крыльцом и пандусом за 0,8 и 0,9м должна быть предусмотрена тактильная полоса шириной 0,3-0,5м., для слабовидящих.

-предусмотреть указатель направления, указывающий путь к пандусу;

В качестве варианта, возможно использование кнопки вызова при условии размещения её на выносной опоре. Цвет кнопки должен отличаться от цвета опоры. Данное предложение должно быть согласовано с общественным объединением инвалидов (закон Краснодарского края от 27.04.2007г № 1229-КЗ ст.5, п.7.).

Директор КМУП «Градостроительство»



*R. E. Shevchenko*  
Р.Е.Шевченко